



В. В. Паршаков

18.06.2020 г.

**Паспорт
доступности социально значимого объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения МБОУ «Перемская ООШ»**

1. Полное юридическое наименование объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Перемская основная общеобразовательная школа»					
2. Почтовый адрес с индексом, телефон, факс, e-mail: 618706, г. Добрянка Пермского края, с. Перемское, ул. Школьная, д. 3, тел. / факс (342) - 265 - 73-4-10 peremsk_school@mail.ru					
3. Ведомственная принадлежность: учредитель управление образования администрации Добрянского муниципального района					
4. Форма собственности объекта (государственная, муниципальная, частная и т.п.): муниципальная					
3. Пользователи объекта (с указанием основания пользования): Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления нежилым фондом 59 АК № 415862 от 01 июля 2003 года					
4. Размещение объекта					
отдельно стоящее здание да _____ этажей		пристроенное здание нет _____ этажей		_____ 2_ этаж в здании	
5. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта 1980 год					
6. Объем предоставляемых услуг (количество обслуживаемых посетителей/день, проходимость) - 72 учащихся, 23 сотрудника, 30 дошкольников					
7. Доступность услуги для инвалидов: по типу А - полностью доступно, Б - частично доступно, В - доступно на дому, «-» - полностью недоступно					
	А	Б	В	-	+
на кресле-коляске (К)					+
с поражением опорно-двигательного аппарата (О)		+			
с поражением зрения (С)		+			
с поражением слуха (Г)		+			
8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов (заполняется на основании натурного обследования)					
наименование элементов объекта	категории инвалидов, для	единица измерения	норматив по доступности, установленный	фактическое состояние, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при

	которых установлен норматив		для инвалидов		несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
10.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
10.1.1. Крыльцо и входная площадка					
высота площадки		см	норматив не установлен		
габариты площадки: ширина x глубина	К	см	не менее 220 x220	1342x492	реконструкция с установкой пандуса для въезда по ступеням
поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, О, С		наличие	нет не предусмотрены проектом	создание установка
несколько покрытие	К, О, С		наличие	да, резиновое покрытие	реконструкция
навес	К, О		наличие	наличие	
лестница наружная					
несколько покрытие	О, С, Г		наличие	наличие	реконструкция
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	см	60	нет	создание установка
контрастная окраска первой и последней ступеней	С		наличие	нет	реконструкция
размер ступеней: высота x ширина	О, С, Г		не более 12 x не менее 40	да, 16 x 30	реконструкция
поручни с двух сторон	О		наличие	нет	создание установка
на высоте	О, С	см	90		
горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием	О, С	см	не менее 30	нет	создание установка
Пандус наружный					
ширина марша	К	см	не менее 100	нет	создание установка
уклон (угол наклона)	К	%	не более % 8	нет	создание установка
высота одного подъема	К	см	не более 80	нет	создание установка
разворотные площадки:	К				
вниз	К	см	не менее	нет	создание

			150 x 150		установка
промежуточная с поворотом направления движения			не менее 150 x 150	нет	создание установка
поручни пандуса с двух сторон:					
на высоте	К	см	70	нет	создание установка
на высоте	О	см	90		
горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим основанием	К, О	см	не менее 30	нет	создание установка
нескользкое покрытие	К, О		наличие	нет	создание установка
10.1.2. Тамбур					
габариты: глубина x ширина	К	см	не менее 220 x 180	284x223	
двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				Р	реконструкция
ширина проема в свету	К	см	не менее 90	90	реконструкция
высота порога наружного, внутреннего	К	см	не более 2,5	5	реконструкция
10.2. Пути движения					
10.2.1. Коридоры/холлы					
ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	см	не менее 120	200	
разворотные площадки	К	см	не менее 150 x 150	150 x 150	
10.2.2. Лестничные марши (в зону оказания услуг)					
рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	С	см	60	нет	создание установка
контрастная окраска крайних ступеней	С		наличие	нет	создание установка
поручни с двух сторон:	О, С		наличие	нет	создание установка
на высоте	О, С	см	90	нет	создание установка
размер ступеней: высота x ширина	О, С, Г		не более 15 x не менее 30	16 x30	реконструкция
горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С	см	30	нет	создание установка
10.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги					

кабина:					
габариты: глубина x ширина	К	см	не менее 140 x 110	нет	создание установка
ширина дверного проема	К	см	не менее 90	нет	создание установка
поручни	О		наличие	нет	создание установка
световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С		наличие	нет	создание установка
8.3. Зона обслуживания					
8.3.1. Обслуживание через окно/прилавок		ед.		2	реконструкция
высота рабочей поверхности	К	см	80-110	80	реконструкция
габариты зоны обслуживания	К	см	не менее 90 x 150	150 x 150	
8.3.2. Обслуживание в кабинетах		ед.		14	
ширина проема двери в свету	К, О	см	не менее 90	Менее 90	реконструкция
зона для кресла-коляски	К	см	не менее 150 x 150	может быть выделена 150 x 150	
8.3.3. Обслуживание в зале		ед.			
ширина проходов	К	см	не менее 120	да	реконструкция
высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	см	80-120	80	реконструкция
8.3.4. Зал (зрительный, читальный, ожидания и т.п.)	К, О	ед.		1	
доля мест для колясочников	К	%	не менее 2	нет	создание установка
ширина прохода к месту для колясочника	К	см	не менее 120	нет	создание установка
доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	К	шт.	не менее 1	нет	создание установка
8.4. Санитарно-бытовые помещения					
8.4.1. Санузел					
знак доступности помещения	К, О		наличие	нет	установка
ширина дверного проема	К	см	не менее 90	84 расширение	реконструкция
тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью	С	см	30	нет	установка

(ширина)					
8.4.2. Раковина					
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	см	не менее 130 x 85	129 x 95	
высота раковины	К	См	75-85	78	
поручни	О,С		наличие	нет	установка
8.4.3. Кабины					
количество кабин	К, О	ед.	не менее 1	3	
ширина дверного проема	К	см	не менее 90	59 расширение	реконструкция
габариты (минимальные глубина x ширина)	К	см	не менее 180 x 165	76x93 (муж), 118x100 (жен)	реконструкция
опорные поручни	К, О		наличие	нет	реконструкция
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	см	не менее 80 x 120	нет	реконструкция
10.5 Средства информации и телекоммуникации					
10.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С		наличие	нет	установка
надписи	С, Г		наличие	нет	установка
размещение на высоте	К, С, Г	см	не более 160	нет	установка
высота прописных букв	С	см	не менее 7,5	нет	установка
освещенность	С		наличие	нет	установка
указатели, пиктограммы:	С			нет	установка
размещение на высоте	К, С	см	не более 200	нет	установка
высота прописных букв	С	см	не менее 7,5	нет	установка
освещенность	С		наличие	нет	установка
10.5.2. Тактильные средства информации о предоставлении услуги	С	шт.	наличие	нет	установка
высота размещения	С	см	60-110	нет	установка
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С		наличие	нет	установка
на кнопках управления лифта	С		наличие	нет	установка
на поручнях лестниц	С		наличие	нет	установка
на кабинах санитарно-бытовых помещений			наличие		

10.5.3. Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	шт.	наличие	нет	установка
10.5.4. Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	шт.	наличие	нет	установка
10.5.5. Речевые информаторы и маяки	С	шт.	наличие	нет	установка
10.5.6. Иные средства информирования	К, О, С, Г	шт.	наличие	нет	установка
10.6. Прилегающая территория объекта					
10.6.1. Вход на территорию	К	см	не менее 90	да	
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С		наличие	105	
знак доступности учреждения	К, О, С, Г		наличие	нет	установка
10.6.2. Парковка для посетителей					
расстояние до входа в здание	К, О	м	не более 50	50	
доля машино-мест для инвалидов	К, О	%	не менее 10%, но не менее 1 места	нет	установка
размер места со специальным знаком	К	см	350 x 500	нет	установка
10.6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание					
ширина полосы движения	К, О	см	не менее 180	324	
указатели направления движения	К, О, Г		наличие	нет	установка
высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, О	см	4	нет	
поручни с двух сторон:	О, С		наличие	нет	установка
на высоте	О, С	см	90	нет	установка
рельефная (тактильная) полоса (контрастно окрашенная)	С	см	30	нет	установка
Лицо, производившее заполнение паспорта (руководитель рабочей группы) _____ директор <i>Паша</i> В.В. Паршаков (должность, подпись, расшифровка подписи)					
Руководитель объекта _____ директор <i>Паша</i> В.В. Паршаков (должность, подпись, расшифровка подписи)					
9. Заключение о доступности (заполняется специалистом функционального подразделения органа)					

местного самоуправления, осуществляющего функцию координатора по созданию безбарьерной среды), доступный элемент отметить знаком «X»					
1	Входная группа	x	x	x	x
2	Пути движения	x	x	x	x
3	Зона обслуживания	x		x	x
4	Санитарно-бытовые помещения	x		x	x
5	Средства информации и телекоммуникации	x	x	x	x
6	Прилегающая территория объекта			x	x
Степень доступности социально значимого объекта		Фактическая доступность для инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект полностью доступен					
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация					
Объект недоступен, требуется реконструкция		x	x	x	x
Здание доступно для инвалидов/недоступно для инвалидов – К, О, С, Г (нужное отметить знаком «X»)					

Примечание. Принятые сокращения категории инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражением зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха.